

DEPARTEMENT DU GARD
COMMUNE DE VALLERAUGUE

AMELIORATIONS POUR LA SECURITE INCENDIE
AMELIORATIONS POUR L'ACCESSIBILITE PMR
DE L'ECOLE COMMUNALE ET LA CANTINE
DE VALLERAUGUE (30570)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

lot 02 CLOISONS – DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

Maître d'Ouvrage

COMMUNE DE VALLERAUGUE – 30570 – VALLERAUGUE

Tél 04 67 81 19 60

valleraugue.mairie@wanadoo.fr

Maître d'œuvre

VAD architectures - 20, Rochebelle 30120 AVEZE

Tél : 04 67 82 45 34

b.vad@wanadoo.fr

SOMMAIRE

1.0	GENERALITES
1.1	CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX
2.1	CLOISONS ET ISOLATION
2.1.1	POSE DES HUISSERIES
2.1.2	CLOISONS SECHES 98/48 CF 1H SUR OSSATURE METALLIQUE
2.1.3	DOUBLAGES
2.1.3.1	DOUBLAGES SUR OSSATURE CF 1/H
2.1.3.2	DOUBLAGES ½ STIL
2.2	FAUX-PLAFONDS
2.2.1	PLAFONDS SUSPENDUS <u>CF 1/H</u> EN PLAQUES A PEINDRE
2.3	BA 13 COLLE

I.0 GENERALITES

I.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent tous les ouvrages énumérés au présent C.C.T.P.
- Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions du présent C.C.T.P., de son annexe ci-jointe "Prescriptions communes à tous les lots" , et de la série des plans du dossier. Ils comprennent tous les ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux.
- L'entrepreneur devra fournir ses installations complètes, et tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'Art.
- La nature des travaux faisant l'objet de la présente consultation est définie dans "Les prescriptions communes à tous les lots".

I.2 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

- Outre les prescriptions techniques particulières, contenues dans le présent C.C.T.P., les ouvrages à exécuter seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), et aux Normes Françaises (N.F.) en vigueur à la date de signature du Marché.

2.1 CLOISONS ET ISOLATION

2.1.1 POSE DES HUISSERIES

- Pose et scellement des huisseries fournies au présent lot, par le titulaire du lot MENUISERIES
- Huisseries bois de même épaisseur que les cloisons.
- L'approvisionnement sur les lieux de pose et la fourniture de tous les accessoires de fixation sont dus par le titulaire du lot chargé de la fourniture des huisseries.
- Jointage au mastic blanc le long des huisseries posées accolées contre refends, cloisons ou doublages.

Concerne: - Pose de toutes les huisseries s'insérant dans les cloisons prévues au présent lot

2.1.2 CLOISONS SECHES 98/48 CF 1H SUR OSSATURE METALLIQUE

- Cloisonnement en plaques de plâtre de type Placoplâtre ou similaire, sur ossature métallique galvanisée.
- Complexes constitués de:
 - Une ossature métallique galvanisée, épaisseur suivant type de complexe.
 - Une isolation intérieure de fibre minérale.
 - Doubles parements d'une ou plusieurs plaques de plâtre, suivant le type de complexe.
- Cloisons de type 98/48 S, comprenant:
 - 1 ossature de 48 mm - 1 isolation de 45 mm - 1 plaque de 25 mm à chaque face.
 - Plaques hydrofugées, de type Placomarine ou similaire pour les salles de bains.
 - Mise en oeuvre sur sols bruts, avant exécution des ravaillages et carrelages.
- **Ossatures et plaques à monter jusqu'aux faux plafonds existants au niveau I et**

jusqu'en sous face du plafond créé au RDC.

- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant, notamment pour:
- La fixation haute.
- La fixation basse.
- La fixation sur murs.
- Les raccords entre cloisons.
- La liaison des huisseries.
- Les renforts pour scellement d'objets lourds (à la charge du présent lot pour les équipements sanitaires et de chauffage, ameublement, éclairages, etc).
- Les renforts à 1.00 ml de hauteur, dans les cloisons donnant sur les trémies d'escaliers.
- Le traitement contre les remontées capillaires.
- L'espacement et dimensionnement des montants d'ossature, en fonction des hauteurs à cloisonner.
- La dissimulation des joints, etc..
- Traitement des angles saillants par bande armée de même marque que les cloisons précitées

Concerne: - Les cloisons coupe feu I/H du :

- local technique au rdc
- du local fournitures au niveau I.

2.1.3 DOUBLAGES

2.1.3.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE CF I/H

- Contre cloison composite, comprenant:
- Une ossature métallique galvanisée Placostil ou similaire, y compris les sujétions de réglage et de calage pour rattrapage des aplombs et alignements, habillage des embrasures etc...
- Un parement en plaques de plâtre lisse de 12.5 mm d'épaisseur.
- Une âme isolante en panneaux semi-rigides de laine de roche de 80 mm d'épaisseur, pour les parties à isoler, suivant repérage des plans.

- Ossatures et plaques à monter jusqu'aux faux plafonds existants au niveau I et jusqu'en sous face du plafond créé au RDC.

- Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant (Le traitement contre les remontées capillaires, l'espacement des montants d'ossature en fonction des hauteurs à cloisonner, la dissimulation des joints, etc...)

- Traitement des angles saillants par bande armée de même marque que les cloisons précitées.

Note cette prestation comprend tous les habillages des tableaux des menuiseries extérieures

Concerne: - Les doublages coupe feu I/H du :

- local technique au rdc
- du local fournitures au niveau I.

2.1.3.2 DOUBLAGES ½ STIL

- Contre cloison composite, comprenant:
- Une ossature métallique galvanisée Placostil ou similaire, y compris les sujétions de réglage et de calage pour rattrapage des aplombs et alignements, habillage des embrasures etc...
- **Un parement en plaques de plâtre lisse de 12.5 mm d'épaisseur. Classement MO**
- Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant (Le traitement contre les remontées capillaires, l'espacement des montants d'ossature en fonction des hauteurs à cloisonner, la dissimulation des joints, etc...)
- Traitement des angles saillants par bande armée de même marque que les cloisons précitées.

Concerne: Suivant localisation plans projet architectes classe primaire 2 au niveau I

2.2 FAUX-PLAFONDS

2.2.1 PLAFONDS SUSPENDUS CF I/H EN PLAQUES A PEINDRE

- Ossature métallique galvanisée Placostil ou similaire, suspendue en sous face des planchers existants, y compris toutes ossatures de renfort complémentaires.
- Pose par vissage sur contre lattage métallique galvanisé de plaques à peindre Placoplâtre ou similaire de 12.5 mm (BA 13).
- Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant (Dissimulation des joints etc...).
- Jointoiement à l'enduit et par bandes de calicots de même marque que les plaques.

Concerne: - Les faux plafonds coupe feu I/H du :

- local technique au rdc
- du local fournitures au niveau I.

2.3 BA 13 COLLE

Plaques de BA13 collée sur support existant après révisions si nécessaire et toute sujétions de raccords

Concerne: - au droit des parties en liège déposées par le titulaire du lot Gros Oeuvre